

PODSTAWY SPRĘŻYNOWE

PA. Vibro-AM

Kompaktowy wibroizolator sprężynowy

Sprężyna z elastycznymi zakończeniami umożliwia izolację drgań niewielkich urządzeń przy prostej zabudowie.

Zastosowanie

Pompy, wentylatory i kompaktowe urządzenia instalacyjne.

**Parametry podstawowe**

- Ugięcie: 25 mm przy maksymalnym obciążeniu.
- Częstotliwość własna: 3 Hz przy maksymalnym obciążeniu.
- Mocowanie M8.

Warianty i parametry doboru

Wariant PA. Vibro-AM	Maks. obciążenie [daN]	EAN / GTIN-13
10	10	Do potwierdzenia
25	25	Do potwierdzenia
50	50	5908004740715
100	100	5908004740722
150	150	5908004740739
200	200	Do potwierdzenia
VIBRO-AM.20 *	-	5908004740708

* Wariant i EAN z wykazu GS1. Brak jednoznacznego przypisania parametrów z dokumentacji technicznej; znaki „-” nie oznaczają wartości zerowych. Parametry tego wykonania wymagają potwierdzenia.

Wykonania i wyposażenie

- Ugięcie 50 mm: wykonanie na zapytanie.

Uwagi do danych technicznych

Wariant 10 daN jest wymieniony w katalogu 2025, a karta indywidualna podaje 25-200 daN. Dostępność 10 daN wymaga potwierdzenia.

Parametry dotyczą produktu bazowego i warunków podanych w źródle. Obciążenia dotyczą jednego elementu, chyba że tabela wskazuje jednostkę powierzchniową lub liniową. 1 daN = 10 N. Jednostki kp i kg zachowano tam, gdzie występują w źródle.

PA. Vibro-AM

Budowa i warunki zastosowania



Zdjęcie poglądowe produktu bazowego.

Dobór i warunki zastosowania

1. Dobór oprzeć na obciążeniu każdej podpory i częstotliwości wymuszenia. Maksymalna nośność nie oznacza jednakowej skuteczności izolacji w całym zakresie obciążeń.
2. Zapewnić miejsce na ugięcie robocze i przemieszczenia urządzenia. Sposób kotwienia, poziomowania i ustawienie ograniczników określić dla wybranego wykonania.

Dokumentacja produktu

Nazwa bazowa: Vibro-AM. [Strona produktu](#)

01. [Vibro-AM Prospectus](#)

02. [Katalog VIBRO 2025](#)

Opracowanie techniczne Przybył Akustyka na podstawie dokumentacji produktu bazowego. Zestawienie wspiera dobór; geometrię mocowań i kompletację należy odnieść do wybranego wariantu oraz projektu. Stan danych źródłowych: 11.09.2026.